

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/10 01	SR	126,46	V	4,38	V	167,92	V	11,18	V	1,21	V	150,78	V	17889	V
2026/08/10 02	SR	151,71	V	3,90	V	164,35	V	9,78	V	1,12	V	151,45	V	17583	V
2026/08/10 03	SR	154,35	V	4,58	V	160,03	V	11,53	V	1,24	V	151,89	V	17979	V
2026/08/10 04	SR	99,50	V	1,32	V	164,46	V	10,01	V	1,25	V	152,92	V	18376	V
2026/08/10 05	SR	74,30	V	0,78	V	149,23	V	9,96	V	1,49	V	152,11	V	18075	V
2026/08/10 06	SR	185,68	V	3,17	V	128,99	V	7,96	V	0,99	V	150,13	V	17927	V
2026/08/10 07	SR	143,73	V	1,99	V	144,13	V	8,51	V	0,96	V	150,08	V	17986	V
2026/08/10 08	SR	105,93	V	1,94	V	124,45	V	5,13	V	1,09	V	150,15	V	17745	V
2026/08/10 09	SR	121,17	V	0,29	V	108,22	V	2,17	V	0,84	V	149,59	V	17585	V
2026/08/10 10	SR	168,73	V	0,55	V	106,81	V	0,05	V	0,86	V	149,17	V	17541	V
2026/08/10 11	SR	177,59	V	0,15	V	121,54	V	0,00	V	0,90	V	150,27	V	17853	V
2026/08/10 12	SR	167,57	V	0,04	V	118,87	V	0,00	V	0,82	V	150,87	V	17660	V
2026/08/10 13	SR	128,38	V	0,65	V	127,17	V	0,04	V	1,01	V	151,20	V	17641	V
2026/08/10 14	SR	100,99	V	0,07	V	126,65	V	0,00	V	0,88	V	151,06	V	17609	V
2026/08/10 15	SR	50,25	V	0,06	V	147,25	V	1,80	V	5,81	V	152,30	V	17828	V
2026/08/10 16	SR	131,60	V	0,82	V	117,01	V	0,15	V	0,98	V	148,99	V	16986	V
2026/08/10 17	SR	105,89	V	0,04	V	124,11	V	0,00	V	0,82	V	148,06	V	17140	V
2026/08/10 18	SR	142,24	V	0,11	V	104,48	V	0,00	V	0,90	V	147,30	V	16792	V
2026/08/10 19	SR	183,60	V	2,53	V	99,33	V	0,64	V	1,13	V	147,89	V	16901	V
2026/08/10 20	SR	147,04	V	0,46	V	114,23	V	0,06	V	1,36	V	151,21	V	18046	V
2026/08/10 21	SR	173,97	V	0,87	V	100,37	V	0,08	V	1,25	V	151,28	V	17731	V
2026/08/10 22	SR	110,15	V	1,01	V	131,50	V	0,21	V	6,50	V	148,91	V	17705	V
2026/08/10 23	SR	118,38	V	1,04	V	129,67	V	0,23	V	1,38	V	146,80	V	17479	V
2026/08/10 24	SR	136,85	V	2,37	V	120,58	V	1,13	V	1,22	V	146,63	V	17455	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	50.2-185.7	0.0-4.6	99.3-167.9	0.0-11.5	0.8-6.5	146.6-152.9	16792.4-18376.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	133.6	1.4	129.2	3.4	1.5	150	17646.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/11 01	SR	141,80	V	0,67	V	115,49	V	0,49	V	0,98	V	146,58	V	17492	V
2026/08/11 02	SR	127,39	V	0,30	V	104,72	V	0,03	V	1,06	V	146,77	V	17612	V
2026/08/11 03	SR	79,19	V	0,02	V	129,76	V	0,00	V	0,98	V	146,62	V	17356	V
2026/08/11 04	SR	64,82	V	0,01	V	133,59	V	0,00	V	1,07	V	144,40	V	16631	V
2026/08/11 05	SR	101,92	V	0,16	V	121,09	V	0,00	V	0,88	V	142,81	V	16541	V
2026/08/11 06	SR	143,09	V	0,67	V	114,65	V	0,02	V	0,95	V	143,14	V	16742	V
2026/08/11 07	SR	121,62	V	0,13	V	111,23	V	0,00	V	0,93	V	143,60	V	16721	V
2026/08/11 08	SR	144,37	V	2,13	V	114,47	V	1,88	V	1,43	V	142,69	V	13990	V
2026/08/11 09	SR	146,95	V	6,13	V	168,95	V	9,11	V	1,30	V	141,18	V	15017	V
2026/08/11 10	SR	51,40	V	0,01	V	149,64	V	0,08	V	0,80	V	140,34	V	15042	V
2026/08/11 11	SR	169,55	V	1,42	V	113,12	V	0,13	V	1,00	V	144,16	V	17138	V
2026/08/11 12	SR	179,37	V	2,29	V	125,77	V	0,37	V	1,28	V	147,48	V	17601	V
2026/08/11 13	SR	178,85	V	0,77	V	101,45	V	0,05	V	1,30	V	149,28	V	17506	V
2026/08/11 14	SR	132,51	V	0,45	V	125,72	V	0,02	V	1,28	V	150,56	V	17724	V
2026/08/11 15	SR	148,66	V	2,33	V	108,10	V	0,74	V	1,35	V	150,65	V	17716	V
2026/08/11 16	SR	155,72	V	0,55	V	100,99	V	0,02	V	1,52	V	151,76	V	17994	V
2026/08/11 17	SR	125,91	V	0,34	V	113,76	V	0,00	V	1,76	V	152,70	V	18158	V
2026/08/11 18	SR	117,21	V	0,83	V	107,46	V	0,11	V	1,44	V	151,05	V	17967	V
2026/08/11 19	SR	113,87	V	1,38	V	114,41	V	0,35	V	1,32	V	149,72	V	17914	V
2026/08/11 20	SR	157,35	V	2,49	V	115,43	V	0,57	V	1,40	V	150,28	V	18318	V
2026/08/11 21	SR	121,26	V	1,52	V	123,75	V	1,39	V	1,44	V	151,05	V	18225	V
2026/08/11 22	SR	62,60	V	0,16	V	122,16	V	1,97	V	1,09	V	149,93	V	17905	V
2026/08/11 23	SR	76,04	V	0,49	V	121,40	V	2,40	V	1,00	V	148,34	V	17630	V
2026/08/11 24	SR	52,28	V	0,07	V	124,88	V	2,47	V	0,95	V	147,46	V	17569	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	51.4-179.4	0.0-6.1	101.0-168.9	0.0-9.1	0.8-1.8	140.3-152.7	13989.6-18318.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	121.4	1.1	120.1	0.9	1.2	147.2	17187.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/12 01	SR	115,54	V	1,36	V	112,76	V	3,50	V	0,91	V	147,31	V	17464	V
2026/08/12 02	SR	132,92	V	1,44	V	99,37	V	4,83	V	0,82	V	146,82	V	17262	V
2026/08/12 03	SR	108,02	V	0,49	V	103,66	V	3,33	V	0,80	V	146,88	V	17205	V
2026/08/12 04	SR	124,10	V	0,95	V	110,86	V	2,93	V	0,90	V	146,90	V	17287	V
2026/08/12 05	SR	61,63	V	1,05	V	130,84	V	4,11	V	0,96	V	147,57	V	17613	V
2026/08/12 06	SR	52,22	V	0,15	V	129,24	V	6,18	V	1,10	V	148,06	V	17761	V
2026/08/12 07	SR	151,16	V	4,46	V	108,45	V	21,46	V	1,51	V	148,37	V	17605	V
2026/08/12 08	SR	60,10	V	0,55	V	134,10	V	11,07	V	1,46	V	148,68	V	18031	V
2026/08/12 09	SR	143,74	V	4,04	V	126,31	V	11,58	V	1,51	V	147,84	V	17941	V
2026/08/12 10	SR	49,73	V	0,15	V	140,42	V	8,18	V	1,36	V	149,80	V	18252	V
2026/08/12 11	SR	46,75	V	0,01	V	131,91	V	5,39	V	1,24	V	149,87	V	17922	V
2026/08/12 12	SR	60,59	V	0,16	V	125,97	V	3,83	V	1,29	V	150,23	V	17830	V
2026/08/12 13	SR	55,47	V	0,08	V	127,28	V	3,90	V	1,22	V	150,77	V	17829	V
2026/08/12 14	SR	65,29	V	0,17	V	122,27	V	4,79	V	1,51	V	150,98	V	17680	V
2026/08/12 15	SR	109,00	V	0,62	V	115,57	V	5,00	V	1,20	V	149,28	V	17664	V
2026/08/12 16	SR	121,14	V	0,69	V	107,26	V	3,55	V	1,25	V	149,00	V	17703	V
2026/08/12 17	SR	158,13	V	2,07	V	107,72	V	1,94	V	1,32	V	149,87	V	17932	V
2026/08/12 18	SR	196,56	V	2,95	V	89,57	V	2,79	V	1,37	V	150,65	V	17848	V
2026/08/12 19	SR	69,45	V	1,32	V	137,10	V	2,35	V	1,56	V	152,04	V	17902	V
2026/08/12 20	SR	144,12	V	2,24	V	116,16	V	1,88	V	2,00	V	152,08	V	17847	V
2026/08/12 21	SR	204,73	V	4,32	V	102,24	V	2,43	V	1,47	V	152,18	V	17940	V
2026/08/12 22	SR	86,12	V	0,28	V	134,81	V	0,89	V	1,77	V	151,81	V	17689	V
2026/08/12 23	SR	174,59	V	3,55	V	130,33	V	2,85	V	1,85	V	151,98	V	18688	V
2026/08/12 24	SR	137,32	V	2,82	V	143,08	V	3,68	V	1,90	V	153,58	V	18766	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	46.7-204.7	0.0-4.5	89.6-143.1	0.9-21.5	0.8-2.0	146.8-153.6	17204.5-18766.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	109.5	1.5	120.3	5.1	1.3	149.7	17819.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/13 01	SR	138,83	V	2,93	V	156,88	V	2,53	V	4,47	V	154,29	V	18817	V
2026/08/13 02	SR	99,22	V	1,55	V	149,65	V	5,84	V	8,49	V	148,93	V	17640	V
2026/08/13 03	SR	147,54	V	2,04	V	141,39	V	4,84	V	1,37	V	145,78	V	17917	V
2026/08/13 04	SR	138,34	V	1,96	V	112,74	V	2,86	V	1,19	V	145,44	V	17862	V
2026/08/13 05	SR	117,30	V	2,16	V	114,63	V	4,84	V	1,01	V	144,38	V	17373	V
2026/08/13 06	SR	99,84	V	1,55	V	125,13	V	2,06	V	0,96	V	143,48	V	17504	V
2026/08/13 07	SR	118,46	V	1,12	V	127,89	V	7,71	V	1,17	V	143,69	V	17766	V
2026/08/13 08	SR	114,16	V	0,17	V	110,38	V	4,42	V	1,11	V	143,76	V	17423	V
2026/08/13 09	SR	141,89	V	0,98	V	116,76	V	3,27	V	1,25	V	144,66	V	17655	V
2026/08/13 10	SR	122,89	V	2,03	V	135,58	V	2,71	V	1,39	V	146,81	V	17863	V
2026/08/13 11	SR	105,87	V	1,73	V	140,15	V	1,71	V	1,40	V	147,66	V	17811	V
2026/08/13 12	SR	146,22	V	1,01	V	125,45	V	0,52	V	1,63	V	147,94	V	18032	V
2026/08/13 13	SR	112,11	V	1,57	V	129,13	V	0,37	V	1,34	V	147,82	V	18102	V
2026/08/13 14	SR	92,77	V	0,27	V	120,27	V	0,04	V	1,11	V	147,28	V	17731	V
2026/08/13 15	SR	136,37	V	0,42	V	104,26	V	0,01	V	1,02	V	146,03	V	17401	V
2026/08/13 16	SR	108,34	V	0,36	V	104,76	V	0,02	V	1,05	V	146,18	V	17446	V
2026/08/13 17	SR	128,92	V	0,51	V	104,65	V	0,01	V	1,13	V	146,35	V	17395	V
2026/08/13 18	SR	68,66	V	0,08	V	130,26	V	0,00	V	1,06	V	146,83	V	17396	V
2026/08/13 19	SR	193,55	V	3,11	V	125,67	V	0,43	V	1,37	V	148,32	V	17862	V
2026/08/13 20	SR	131,23	V	2,17	V	141,26	V	0,65	V	1,28	V	151,18	V	18055	V
2026/08/13 21	SR	150,38	V	3,58	V	146,61	V	0,88	V	1,25	V	150,55	V	17918	V
2026/08/13 22	SR	141,07	V	3,74	V	141,77	V	3,35	V	1,45	V	149,30	V	17664	V
2026/08/13 23	SR	101,88	V	0,78	V	123,11	V	0,56	V	1,07	V	147,48	V	17558	V
2026/08/13 24	SR	158,89	V	1,82	V	92,59	V	0,19	V	0,91	V	146,30	V	17333	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	68.7-193.6	0.1-3.7	92.6-156.9	0.0-7.7	0.9-8.5	143.5-154.3	17332.5-18817.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	125.6	1.6	125.9	2.1	1.6	147.1	17730.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: