



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/14 01	SR	96,71	V	0,21	V	96,46	V	0,01	V	0,88	V	146,15	V	17373	V
2026/08/14 02	SR	123,87	V	0,53	V	101,89	V	0,03	V	0,84	V	145,58	V	17326	V
2026/08/14 03	SR	127,39	V	0,09	V	114,82	V	0,00	V	0,83	V	145,50	V	17513	V
2026/08/14 04	SR	111,65	V	0,04	V	103,95	V	0,00	V	0,84	V	145,90	V	17409	V
2026/08/14 05	SR	129,62	V	0,34	V	94,24	V	0,01	V	0,85	V	145,98	V	17339	V
2026/08/14 06	SR	141,07	V	0,27	V	97,87	V	0,00	V	0,84	V	145,65	V	17197	V
2026/08/14 07	SR	160,73	V	0,24	V	112,09	V	0,00	V	0,96	V	145,40	V	17129	V
2026/08/14 08	SR	94,18	V	0,03	V	122,16	V	0,00	V	0,89	V	145,28	V	17281	V
2026/08/14 09	SR	128,05	V	0,06	V	101,89	V	0,00	V	0,74	V	144,35	V	16791	V
2026/08/14 10	SR	115,71	V	0,74	V	116,57	V	0,09	V	0,84	V	144,68	V	16987	V
2026/08/14 11	SR	114,78	V	0,23	V	108,44	V	0,00	V	0,82	V	145,00	V	16925	V
2026/08/14 12	SR	89,29	V	0,26	V	116,57	V	0,01	V	0,87	V	145,56	V	17194	V
2026/08/14 13	SR	81,58	V	0,08	V	114,76	V	0,00	V	1,02	V	146,20	V	17326	V
2026/08/14 14	SR	76,12	V	0,64	V	116,18	V	0,08	V	0,91	V	146,00	V	17204	V
2026/08/14 15	SR	114,68	V	1,47	V	107,11	V	0,21	V	0,90	V	146,04	V	17187	V
2026/08/14 16	SR	85,36	V	1,24	V	113,50	V	0,18	V	0,91	V	146,72	V	17247	V
2026/08/14 17	SR	57,04	V	0,19	V	124,75	V	0,01	V	0,90	V	147,00	V	17371	V
2026/08/14 18	SR	54,12	V	0,03	V	121,41	V	0,00	V	0,86	V	147,22	V	17237	V
2026/08/14 19	SR	60,91	V	0,08	V	114,09	V	0,00	V	0,84	V	147,38	V	17044	V
2026/08/14 20	SR	89,80	V	0,07	V	98,58	V	0,00	V	0,82	V	147,21	V	16716	V
2026/08/14 21	SR	108,06	V	0,69	V	98,00	V	0,09	V	0,88	V	147,63	V	17066	V
2026/08/14 22	SR	76,23	V	0,07	V	109,80	V	0,00	V	0,87	V	147,97	V	16854	V
2026/08/14 23	SR	146,22	V	1,58	V	107,40	V	0,10	V	1,22	V	148,76	V	17253	V
2026/08/14 24	SR	136,82	V	3,01	V	99,32	V	1,06	V	1,08	V	148,71	V	17467	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	54.1-160.7	0.0-3.0	94.2-124.7	0.0-1.1	0.7-1.2	144.3-148.8	16716.0-17512.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	105	0.5	108.8	0.1	0.9	146.3	17184.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/15 01	SR	127,43	V	1,41	V	112,94	V	0,21	V	1,08	V	149,40	V	17771	V
2026/08/15 02	SR	172,01	V	0,89	V	107,38	V	0,02	V	0,99	V	150,23	V	17770	V
2026/08/15 03	SR	59,92	V	0,02	V	117,98	V	0,00	V	0,86	V	149,55	V	17671	V
2026/08/15 04	SR	81,63	V	0,01	V	109,28	V	0,00	V	0,89	V	148,90	V	17605	V
2026/08/15 05	SR	65,07	V	0,01	V	115,64	V	0,00	V	0,97	V	148,90	V	17783	V
2026/08/15 06	SR	83,93	V	0,02	V	103,88	V	0,00	V	0,89	V	148,71	V	17606	V
2026/08/15 07	SR	128,02	V	0,71	V	111,49	V	0,74	V	1,28	V	148,68	V	17520	V
2026/08/15 08	SR	92,56	V	0,07	V	108,63	V	0,00	V	1,13	V	149,93	V	17470	V
2026/08/15 09	SR	130,24	V	0,80	V	109,39	V	0,08	V	1,13	V	150,07	V	17327	V
2026/08/15 10	SR	77,45	V	0,46	V	125,86	V	0,03	V	1,26	V	150,51	V	17381	V
2026/08/15 11	SR	45,83	V	0,01	V	127,16	V	0,00	V	1,00	V	150,00	V	17435	V
2026/08/15 12	SR	62,51	V	0,07	V	123,61	V	0,00	V	0,83	V	149,48	V	17026	V
2026/08/15 13	SR	80,20	V	0,13	V	104,60	V	0,00	V	0,83	V	149,29	V	16906	V
2026/08/15 14	SR	61,87	V	0,01	V	109,81	V	0,00	V	0,86	V	150,22	V	17110	V
2026/08/15 15	SR	49,19	V	0,01	V	120,33	V	0,00	V	0,90	V	150,77	V	17012	V
2026/08/15 16	SR	72,70	V	0,11	V	112,24	V	0,00	V	0,94	V	151,29	V	17225	V
2026/08/15 17	SR	69,03	V	0,15	V	112,19	V	0,01	V	0,93	V	152,21	V	17335	V
2026/08/15 18	SR	87,78	V	0,75	V	109,82	V	0,07	V	0,94	V	152,56	V	17412	V
2026/08/15 19	SR	103,07	V	0,81	V	112,50	V	0,06	V	0,98	V	152,70	V	17183	V
2026/08/15 20	SR	131,27	V	0,58	V	93,50	V	0,05	V	8,80	V	149,01	V	16500	V
2026/08/15 21	SR	115,05	V	0,09	V	94,02	V	0,00	V	1,08	V	144,99	V	17247	V
2026/08/15 22	SR	136,77	V	0,49	V	96,70	V	0,03	V	0,95	V	144,71	V	17330	V
2026/08/15 23	SR	135,31	V	0,63	V	96,38	V	0,05	V	1,02	V	145,30	V	17475	V
2026/08/15 24	SR	122,58	V	1,73	V	103,25	V	0,27	V	0,97	V	145,96	V	17452	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	45.8-172.0	0.0-1.7	93.5-127.2	0.0-0.7	0.8-8.8	144.7-152.7	16499.7-17783.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	95.5	0.4	109.9	0.1	1.3	149.3	17356.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/16 01	SR	108,96	V	0,32	V	98,44	V	0,01	V	0,93	V	146,21	V	17444	V
2026/08/16 02	SR	139,91	V	0,51	V	103,16	V	0,01	V	1,01	V	146,68	V	17550	V
2026/08/16 03	SR	48,17	V	0,01	V	128,63	V	0,00	V	1,05	V	147,19	V	17731	V
2026/08/16 04	SR	107,19	V	0,40	V	113,21	V	0,01	V	1,08	V	146,94	V	17495	V
2026/08/16 05	SR	39,83	V	0,01	V	134,62	V	0,00	V	0,87	V	145,78	V	17142	V
2026/08/16 06	SR	56,42	V	0,12	V	137,53	V	0,00	V	1,02	V	145,42	V	17376	V
2026/08/16 07	SR	122,02	V	0,41	V	97,40	V	0,01	V	0,88	V	145,78	V	17040	V
2026/08/16 08	SR	84,85	V	0,50	V	113,23	V	0,04	V	0,94	V	146,26	V	17363	V
2026/08/16 09	SR	62,48	V	0,09	V	127,39	V	0,00	V	0,93	V	146,85	V	17227	V
2026/08/16 10	SR	57,62	V	0,34	V	134,86	V	0,01	V	1,01	V	147,79	V	17249	V
2026/08/16 11	SR	96,06	V	1,39	V	130,11	V	0,18	V	1,14	V	148,65	V	17398	V
2026/08/16 12	SR	88,68	V	0,40	V	133,11	V	0,00	V	1,21	V	149,40	V	17482	V
2026/08/16 13	SR	64,16	V	0,17	V	130,73	V	0,00	V	1,10	V	149,75	V	17248	V
2026/08/16 14	SR	75,37	V	0,58	V	140,32	V	0,04	V	1,35	V	149,83	V	17475	V
2026/08/16 15	SR	138,00	V	1,49	V	124,64	V	0,25	V	1,11	V	149,22	V	17321	V
2026/08/16 16	SR	106,55	V	0,36	V	105,57	V	0,02	V	1,08	V	149,74	V	17550	V
2026/08/16 17	SR	132,56	V	1,82	V	121,92	V	0,17	V	1,43	V	149,64	V	17278	V
2026/08/16 18	SR	141,49	V	1,92	V	118,62	V	0,21	V	1,25	V	149,72	V	17472	V
2026/08/16 19	SR	106,24	V	0,50	V	120,57	V	0,04	V	1,24	V	150,14	V	17635	V
2026/08/16 20	SR	81,43	V	0,20	V	142,45	V	0,01	V	1,27	V	149,73	V	17602	V
2026/08/16 21	SR	112,57	V	1,58	V	120,52	V	0,51	V	0,96	V	148,31	V	17304	V
2026/08/16 22	SR	134,02	V	0,84	V	126,17	V	0,04	V	1,02	V	148,44	V	17388	V
2026/08/16 23	SR	197,34	V	6,21	V	122,34	V	2,06	V	1,42	V	149,09	V	17357	V
2026/08/16 24	SR	99,62	V	0,90	V	123,74	V	0,54	V	1,50	V	150,62	V	17877	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	39.8-197.3	0.0-6.2	97.4-142.4	0.0-2.1	0.9-1.5	145.4-150.6	17040.3-17876.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	100.1	0.9	122.9	0.2	1.1	148.2	17416.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/17 01	SR	108,82	V	0,83	V	117,86	V	0,07	V	1,40	V	150,73	V	17784	V
2026/08/17 02	SR	95,03	V	0,22	V	109,27	V	0,00	V	1,31	V	150,37	V	17600	V
2026/08/17 03	SR	81,04	V	0,19	V	116,92	V	0,01	V	1,18	V	149,55	V	17267	V
2026/08/17 04	SR	101,72	V	0,31	V	112,33	V	0,02	V	1,03	V	147,80	V	16596	V
2026/08/17 05	SR	142,63	V	0,76	V	105,27	V	0,02	V	1,00	V	146,67	V	16438	V
2026/08/17 06	SR	114,14	V	0,38	V	112,16	V	0,00	V	1,08	V	146,85	V	16677	V
2026/08/17 07	SR	124,36	V	0,50	V	110,64	V	0,04	V	1,13	V	147,30	V	16872	V
2026/08/17 08	SR	101,27	V	0,56	V	114,48	V	0,04	V	1,19	V	148,67	V	17398	V
2026/08/17 09	SR	121,94	V	0,24	V	109,09	V	0,00	V	1,00	V	149,19	V	17335	V
2026/08/17 10	SR	146,29	V	0,46	V	109,38	V	0,01	V	1,06	V	149,70	V	17325	V
2026/08/17 11	SR	136,87	V	0,46	V	117,90	V	0,01	V	1,09	V	150,93	V	17351	V
2026/08/17 12	SR	114,54	V	0,49	V	116,35	V	0,03	V	0,93	V	151,51	V	17425	V
2026/08/17 13	SR	123,67	V	0,09	V	102,41	V	0,00	V	0,85	V	151,17	V	17121	V
2026/08/17 14	SR	102,00	V	0,12	V	106,53	V	0,01	V	3,23	V	150,36	V	16978	V
2026/08/17 15	SR	134,16	V	0,32	V	100,79	V	0,03	V	0,87	V	147,42	V	16905	V
2026/08/17 16	SR	120,00	V	0,27	V	104,77	V	0,00	V	0,84	V	146,35	V	17122	V
2026/08/17 17	SR	119,54	V	0,13	V	100,23	V	0,00	V	0,96	V	146,27	V	17088	V
2026/08/17 18	SR	115,42	V	0,32	V	99,22	V	0,04	V	0,83	V	146,27	V	17119	V
2026/08/17 19	SR	116,24	V	0,17	V	102,34	V	0,01	V	0,95	V	145,85	V	16758	V
2026/08/17 20	SR	104,74	V	0,10	V	104,53	V	0,00	V	0,84	V	145,40	V	16675	V
2026/08/17 21	SR	159,66	V	0,49	V	99,03	V	0,03	V	0,91	V	146,02	V	16954	V
2026/08/17 22	SR	145,27	V	1,35	V	115,01	V	0,15	V	7,15	V	145,58	V	17098	V
2026/08/17 23	SR	149,19	V	1,05	V	115,38	V	0,13	V	1,15	V	143,88	V	17283	V
2026/08/17 24	SR	127,31	V	0,80	V	131,33	V	0,09	V	1,14	V	145,59	V	17668	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	81.0-159.7	0.1-1.3	99.0-131.3	0.0-0.1	0.8-7.1	143.9-151.5	16437.6-17784.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	121.1	0.4	109.7	0	1.4	147.9	17118.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/18 01	SR	133,01	V	0,40	V	118,67	V	0,13	V	1,14	V	146,19	V	17604	V
2026/08/18 02	SR	109,85	V	0,17	V	109,10	V	0,16	V	1,02	V	146,41	V	17442	V
2026/08/18 03	SR	141,85	V	0,29	V	102,63	V	0,05	V	1,00	V	146,37	V	17431	V
2026/08/18 04	SR	108,53	V	1,11	V	111,70	V	0,20	V	1,08	V	146,78	V	17470	V
2026/08/18 05	SR	73,98	V	0,02	V	116,93	V	0,00	V	1,00	V	146,44	V	17435	V
2026/08/18 06	SR	144,97	V	1,07	V	111,47	V	0,15	V	0,97	V	145,21	V	16917	V
2026/08/18 07	SR	121,46	V	0,20	V	115,79	V	0,00	V	1,14	V	144,79	V	17069	V
2026/08/18 08	SR	122,75	V	0,24	V	101,85	V	0,00	V	1,38	V	145,43	V	16894	V
2026/08/18 09	SR	114,12	V	0,05	V	103,13	V	0,00	V	1,11	V	145,68	V	16734	V
2026/08/18 10	SR	148,69	V	0,20	V	103,28	V	0,00	V	1,14	V	145,10	V	16757	V
2026/08/18 11	SR	139,10	V	0,35	V	108,02	V	0,01	V	1,16	V	145,61	V	16937	V
2026/08/18 12	SR	124,95	V	0,12	V	102,61	V	0,00	V	1,20	V	146,74	V	17081	V
2026/08/18 13	SR	130,89	V	0,20	V	104,76	V	0,00	V	1,23	V	147,97	V	17302	V
2026/08/18 14	SR	137,51	V	0,47	V	103,75	V	0,03	V	1,14	V	149,16	V	17272	V
2026/08/18 15	SR	112,39	V	0,23	V	109,94	V	0,01	V	1,21	V	149,36	V	17102	V
2026/08/18 16	SR	118,07	V	0,05	V	111,04	V	0,00	V	1,07	V	149,25	V	17268	V
2026/08/18 17	SR	125,23	V	0,13	V	108,26	V	0,00	V	1,05	V	149,30	V	17398	V
2026/08/18 18	SR	86,87	V	0,24	V	105,46	V	0,01	V	0,96	V	150,09	V	17392	V
2026/08/18 19	SR	67,13	V	0,05	V	112,56	V	0,00	V	0,90	V	149,97	V	17356	V
2026/08/18 20	SR	44,02	V	0,01	V	123,47	V	0,00	V	1,00	V	150,50	V	17736	V
2026/08/18 21	SR	75,54	V	0,01	V	108,31	V	0,00	V	0,92	V	150,53	V	17474	V
2026/08/18 22	SR	62,12	V	0,01	V	103,97	V	0,00	V	0,83	V	149,92	V	17168	V
2026/08/18 23	SR	45,18	V	0,01	V	119,65	V	0,00	V	0,89	V	150,13	V	17534	V
2026/08/18 24	SR	26,72	V	0,01	V	130,62	V	0,00	V	0,89	V	150,64	V	17556	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.7-148.7	0.0-1.1	101.8-130.6	0.0-0.2	0.8-1.4	144.8-150.6	16734.0-17736.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	104.8	0.2	110.3	0	1.1	147.8	17263.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/19 01	SR	110,85	V	6,84	V	111,95	V	7,72	V	1,19	V	150,36	V	16914	V
2026/08/19 02	SR	53,39	V	0,01	V	108,32	V	0,00	V	0,85	V	150,51	V	17379	V
2026/08/19 03	SR	39,46	V	0,01	V	116,71	V	0,00	V	0,88	V	150,71	V	17439	V
2026/08/19 04	SR	21,17	V	0,01	V	142,28	V	0,00	V	0,97	V	151,31	V	17742	V
2026/08/19 05	SR	15,53	V	0,01	V	148,46	V	0,00	V	1,03	V	151,82	V	17838	V
2026/08/19 06	SR	53,70	V	0,06	V	120,15	V	0,00	V	1,32	V	150,86	V	17313	V
2026/08/19 07	SR	118,21	V	0,33	V	106,27	V	0,00	V	1,02	V	148,90	V	16986	V
2026/08/19 08	SR	133,11	V	0,51	V	106,04	V	0,01	V	1,12	V	150,11	V	17558	V
2026/08/19 09	SP	63,62	V	0,27	V	206,78	V	0,01	V	1,32	V	147,66	V	14421	V
2026/08/19 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,57	V	133,11	V	0,00	NV
2026/08/19 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,38	V	126,33	V	0,00	NV
2026/08/19 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	16,80	V	120,80	V	0,00	NV
2026/08/19 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	13,67	V	118,64	V	0,00	NV
2026/08/19 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	11,90	V	116,59	V	0,00	NV
2026/08/19 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	16,76	V	114,25	V	0,00	NV
2026/08/19 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/19 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	35,46	NV	111,17	NV	0,00	NV
2026/08/19 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	5,21	V	113,92	V	0,00	NV
2026/08/19 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,40	V	121,86	V	0,00	NV
2026/08/19 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,37	V	122,18	V	0,00	NV
2026/08/19 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,48	V	118,64	V	0,00	NV
2026/08/19 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,56	NV	116,06	NV	0,00	NV
2026/08/19 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/19 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.5-133.1	0.0-6.8	106.0-148.5	0.0-7.7	0.8-1.3	148.9-151.8	16914.3-17837.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.2	1	120	1	1	150.6	17396.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Burn

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/20 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/08/20 13	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	94,56	NV	56,62	NV	0,00	NV
2026/08/20 14	AV	632,23	NV	52,02	NV	60,20	NV	0,01	NV	3,00	V	56,13	V	1696	NV
2026/08/20 15	AV	983,59	V	53,62	V	51,03	V	0,01	V	0,91	V	55,63	V	1611	V
2026/08/20 16	AV	511,77	V	42,15	V	172,97	V	0,94	V	3,61	V	56,84	V	12473	V
2026/08/20 17	AV	26,57	V	4,92	V	139,00	V	0,00	V	0,92	V	66,34	V	11878	V
2026/08/20 18	AV	210,86	V	8,08	V	122,50	V	0,47	V	1,35	V	81,69	V	12959	V
2026/08/20 19	SR	206,25	V	9,23	V	209,83	V	0,00	V	5,50	V	108,40	V	16606	V
2026/08/20 20	SR	119,21	V	0,83	V	110,86	V	0,00	V	7,18	V	122,05	V	17715	V
2026/08/20 21	SR	193,82	V	1,03	V	94,79	V	0,00	V	8,91	V	129,21	V	18079	V
2026/08/20 22	SR	150,24	V	0,46	V	120,13	V	0,00	V	5,12	V	134,95	V	19109	V
2026/08/20 23	SR	101,97	V	0,04	V	134,83	V	0,00	V	4,54	V	136,65	V	19088	V
2026/08/20 24	SR	99,63	V	0,03	V	132,59	V	0,00	V	4,01	V	137,30	V	18987	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	99.6-206.3	0.0-9.2	94.8-209.8	0.0-0.0	4.0-8.9	108.4-137.3	16606.3-19108.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	145.2	1.9	133.8	0	5.9	128.1	18264.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/21 01	SR	126,37	V	0,17	V	117,06	V	0,00	V	3,27	V	136,32	V	18106	V
2026/08/21 02	SR	107,22	V	0,03	V	122,88	V	0,00	V	3,29	V	136,34	V	18188	V
2026/08/21 03	SR	98,96	V	0,08	V	121,45	V	0,00	V	3,28	V	136,11	V	17944	V
2026/08/21 04	SR	158,54	V	0,71	V	114,90	V	0,00	V	3,46	V	135,34	V	17545	V
2026/08/21 05	SR	115,64	V	0,09	V	116,75	V	0,00	V	3,35	V	134,84	V	17566	V
2026/08/21 06	SR	92,43	V	0,04	V	125,72	V	0,00	V	3,67	V	135,22	V	17950	V
2026/08/21 07	SR	178,61	V	5,91	V	128,62	V	8,37	V	10,48	V	136,38	V	18337	V
2026/08/21 08	SR	132,38	V	0,69	V	138,04	V	3,00	V	5,72	V	137,44	V	18262	V
2026/08/21 09	SR	99,57	V	0,18	V	145,53	V	1,53	V	5,63	V	136,74	V	17963	V
2026/08/21 10	SR	136,66	V	0,51	V	131,27	V	1,13	V	5,37	V	135,43	V	17764	V
2026/08/21 11	SR	137,11	V	0,39	V	129,57	V	0,22	V	4,91	V	134,43	V	17321	V
2026/08/21 12	SR	112,66	V	0,22	V	132,68	V	0,03	V	4,55	V	134,62	V	17392	V
2026/08/21 13	SR	104,28	V	0,03	V	132,95	V	0,00	V	4,69	V	134,56	V	17307	V
2026/08/21 14	SR	109,83	V	0,05	V	133,17	V	0,00	V	4,32	V	134,49	V	17180	V
2026/08/21 15	SR	106,90	V	0,12	V	135,70	V	0,00	V	4,82	V	134,26	V	16935	V
2026/08/21 16	SR	83,78	V	0,01	V	146,77	V	0,00	V	4,77	V	134,98	V	17519	V
2026/08/21 17	SR	98,26	V	0,01	V	147,22	V	0,00	V	5,08	V	135,94	V	17802	V
2026/08/21 18	SR	135,54	V	0,01	V	133,44	V	0,00	V	4,71	V	136,05	V	17540	V
2026/08/21 19	SR	139,00	V	0,04	V	131,05	V	0,00	V	4,45	V	136,23	V	17386	V
2026/08/21 20	SR	99,29	V	0,01	V	143,21	V	0,00	V	5,25	V	136,69	V	17654	V
2026/08/21 21	SR	206,34	V	2,66	V	121,03	V	0,36	V	4,82	V	136,92	V	17547	V
2026/08/21 22	SR	146,79	V	0,36	V	128,07	V	0,00	V	5,09	V	139,21	V	17931	V
2026/08/21 23	SR	141,08	V	0,17	V	123,29	V	0,00	V	10,48	V	140,00	V	18269	V
2026/08/21 24	SR	132,24	V	0,29	V	126,23	V	0,01	V	5,26	V	139,24	V	18479	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	83.8-206.3	0.0-5.9	114.9-147.2	0.0-8.4	3.3-10.5	134.3-140.0	16935.0-18479.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	125	0.5	130.3	0.6	5	136.2	17745.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/22 01	SR	146,77	V	0,11	V	123,79	V	0,00	V	4,45	V	140,20	V	18643	V
2026/08/22 02	SR	147,83	V	0,54	V	129,82	V	0,02	V	4,18	V	140,66	V	18595	V
2026/08/22 03	SR	78,30	V	0,01	V	133,62	V	0,00	V	3,89	V	139,82	V	18447	V
2026/08/22 04	SR	128,90	V	1,18	V	127,81	V	0,11	V	3,79	V	137,41	V	18042	V
2026/08/22 05	SR	138,54	V	1,30	V	117,85	V	0,11	V	3,34	V	136,93	V	17733	V
2026/08/22 06	SR	124,42	V	0,67	V	118,36	V	0,03	V	3,24	V	136,70	V	17843	V
2026/08/22 07	SR	124,36	V	0,48	V	124,22	V	0,00	V	3,60	V	136,41	V	18034	V
2026/08/22 08	SR	128,76	V	0,62	V	114,72	V	0,03	V	3,83	V	134,31	V	17883	V
2026/08/22 09	SR	114,07	V	0,54	V	109,23	V	0,03	V	3,52	V	134,06	V	17750	V
2026/08/22 10	SR	132,28	V	0,50	V	110,50	V	0,02	V	3,32	V	134,48	V	17537	V
2026/08/22 11	SR	151,68	V	1,78	V	109,96	V	0,20	V	3,56	V	135,51	V	17786	V
2026/08/22 12	SR	106,44	V	0,14	V	122,03	V	0,00	V	3,40	V	138,08	V	18064	V
2026/08/22 13	SR	117,16	V	0,38	V	127,24	V	0,00	V	3,02	V	138,58	V	17819	V
2026/08/22 14	SR	130,87	V	0,10	V	105,52	V	0,00	V	3,13	V	139,05	V	17747	V
2026/08/22 15	SR	126,51	V	0,13	V	108,20	V	0,00	V	3,24	V	140,01	V	17824	V
2026/08/22 16	SR	71,31	V	0,06	V	134,75	V	0,00	V	3,06	V	140,43	V	17899	V
2026/08/22 17	SR	75,63	V	0,01	V	126,31	V	0,00	V	3,06	V	140,18	V	17731	V
2026/08/22 18	SR	105,13	V	0,20	V	115,26	V	0,00	V	2,90	V	140,27	V	17692	V
2026/08/22 19	SR	128,77	V	0,58	V	110,55	V	0,04	V	2,66	V	139,90	V	17395	V
2026/08/22 20	SR	81,93	V	0,02	V	131,55	V	0,00	V	2,92	V	139,75	V	17681	V
2026/08/22 21	SR	106,95	V	0,19	V	120,13	V	0,00	V	2,84	V	139,53	V	17411	V
2026/08/22 22	SR	85,46	V	0,03	V	125,23	V	0,00	V	2,53	V	138,47	V	17336	V
2026/08/22 23	SR	87,89	V	0,01	V	126,53	V	0,00	V	2,24	V	137,72	V	17143	V
2026/08/22 24	SR	109,42	V	0,02	V	130,26	V	0,00	V	2,63	V	137,28	V	17238	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	71.3-151.7	0.0-1.8	105.5-134.8	0.0-0.2	2.2-4.4	134.1-140.7	17143.5-18643.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.6	0.4	121	0	3.3	138.2	17803
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/23 01	SR	73,36	V	0,01	V	136,94	V	0,00	V	2,70	V	136,95	V	17156	V
2026/08/23 02	SR	57,02	V	0,01	V	138,44	V	0,00	V	2,60	V	135,80	V	17378	V
2026/08/23 03	SR	73,52	V	0,03	V	128,24	V	0,00	V	2,34	V	135,98	V	17458	V
2026/08/23 04	SR	63,90	V	0,01	V	130,29	V	0,00	V	2,48	V	136,42	V	17611	V
2026/08/23 05	SR	60,77	V	0,01	V	131,69	V	0,00	V	2,34	V	136,69	V	17463	V
2026/08/23 06	SR	139,69	V	1,31	V	123,27	V	0,09	V	2,18	V	137,07	V	17474	V
2026/08/23 07	SR	152,38	V	3,43	V	127,78	V	1,76	V	2,45	V	136,98	V	17876	V
2026/08/23 08	SR	93,14	V	0,28	V	132,92	V	0,01	V	2,44	V	137,23	V	17739	V
2026/08/23 09	SR	74,77	V	0,13	V	140,96	V	0,00	V	2,24	V	136,59	V	17662	V
2026/08/23 10	SR	154,49	V	1,22	V	124,46	V	0,06	V	1,88	V	136,15	V	17121	V
2026/08/23 11	SR	105,48	V	0,44	V	129,76	V	0,02	V	1,79	V	136,51	V	17111	V
2026/08/23 12	SR	59,45	V	0,02	V	133,90	V	0,00	V	1,60	V	137,08	V	17270	V
2026/08/23 13	SR	65,61	V	0,04	V	133,22	V	0,00	V	1,51	V	136,94	V	17110	V
2026/08/23 14	SR	100,82	V	0,21	V	118,69	V	0,00	V	1,54	V	136,83	V	17057	V
2026/08/23 15	SR	99,95	V	0,82	V	125,35	V	0,08	V	1,56	V	136,93	V	17059	V
2026/08/23 16	SR	89,00	V	1,33	V	134,03	V	0,20	V	1,57	V	137,20	V	17015	V
2026/08/23 17	SR	123,71	V	0,91	V	126,86	V	0,08	V	1,74	V	137,08	V	17073	V
2026/08/23 18	SR	68,10	V	0,05	V	126,07	V	0,00	V	1,75	V	137,49	V	17144	V
2026/08/23 19	SR	100,70	V	0,55	V	126,73	V	0,03	V	1,82	V	137,75	V	17086	V
2026/08/23 20	SR	70,10	V	0,67	V	134,99	V	0,12	V	1,70	V	138,12	V	17320	V
2026/08/23 21	SR	80,15	V	0,48	V	128,92	V	0,05	V	1,65	V	138,72	V	17359	V
2026/08/23 22	SR	81,86	V	0,29	V	131,24	V	0,02	V	1,68	V	138,86	V	17386	V
2026/08/23 23	SR	102,19	V	0,31	V	117,19	V	0,03	V	1,63	V	138,64	V	17208	V
2026/08/23 24	SR	144,49	V	1,81	V	119,27	V	0,31	V	1,80	V	138,86	V	17238	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	57.0-154.5	0.0-3.4	117.2-141.0	0.0-1.8	1.5-2.7	135.8-138.9	17015.3-17876.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	93.1	0.6	129.2	0.1	2	137.2	17307.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____